

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДОКАНАЛ»**

пр. Комсомольский, 28а, г. Амурск,
Хабаровский край, 682640
тел./факс: (42-142) 2-16-50, 2-04-55
ИНН/КПП 2706027738/270601001
ОГРН 1062706008012
ukvodokanal@mail.ru
№ 1019 от 11.12 2020 г.
На № 01-20-7795 от 09.12.2020 г.

Кому: главе администрации городского
поселения

«Город Амурск» Амурского
муниципального района

К. К. Черницыной

Хабаровский край, 682640,
г. Амурск, Комсомольский проспект, д. 2а
тел./факс (42-142) 2-22-68,
E-mail: gorod@mail.amursk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -ВС

о возможности подключения объекта к водопроводным сетям ООО «Водоканал»

Кадастровый номер
земельного участка:

27:18:0000001:346

Наименование объекта:
Местонахождение объекта:

Тупик железнодорожный на станции мылки
Хабаровский край, г. Амурск, п/ст Мылки

Основание для выдачи
Технических условий:

Письмо от администрации городского поселения
«Город Амурск» № 01-20-7795 от 09.12.2020 г. «о
технических условиях подключения».

Объем водопотребления:

до 130 м³ в сутки

Точка присоединения к сетям
инженерно-технического
обеспечения:

Водоснабжение объекта возможно от водопроводной
сети проходящей от «ФОС» ООО «Водоканал» по
адресу: шоссе Машиностроителей, 8, в производственно-
коммунальной зоне, кад. № 27:18:0000002:460, в сторону
8-го микрорайона вдоль южной Магистрали
Ду=700 мм.

Существующий диаметр труб
Материал труб

сталь

Гарантированный напор воды в точке подключения

54 м.

Глубина заложения трубы в точке подключения

уточнить в ходе проектирования

В целях обеспечения водоснабжением проектируемого (реконструированного)
объекта необходимо:

1. Заключить договор на подключение проектируемого
(реконструированного) объекта к системам коммунальной инфраструктуры с
исполнителем инвестиционной программы.

2. В случае необходимости вынести с территории застройки
коммуникации ООО «Водоканал».

3. Разработка рабочего проекта осуществляется на основании Условий
подключения, которые являются приложением к договору подключения.

8843-052
11 12 20

4. Плата за технологическое присоединение к сетям ООО «Водоканал» не установлена.

5. Данные о тарифе на подключение отсутствуют.

6. Срок подключения объекта к сетям водоснабжения 18 месяцев от даты заключения договора о подключении, если иные сроки не предусмотрены условиями договора о подключении.

Срок действия технических условий – 3 (три) года с даты выдачи.

Генеральный директор



О. В. Жуковский



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ»**

пр.Комсомольский, 28а, г.Амурск,
Хабаровский край, 682640
тел/факс: (42-142) 2-16-50, 2-04-55
ИНН/КПП 27060277664/270601001
ukvodokanal@mail.ru

№ 1017 от 11.12. 2020 г.

На № 01-20-7795 от 09.12.2020 г.

Кому: главе администрации городского поселения

«Город Амурск» Амурского
муниципального района

К. К. Черницыной

Хабаровский край, 682640,

г.Амурск, Комсомольский проспект, д. 2а

тел./факс (42-142) 2-22-68,

E-mail: gorod@mail.amursk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -ВО

о возможности подключения объекта к канализационным сетям ООО «СМО»

Кадастровый номер

земельного участка:

27:18:0000001:346

Наименование объекта:

Тупик железнодорожный на станции мылки

Местонахождение объекта:

Хабаровский край, г. Амурск, п/ст Мылки

Основание для выдачи

Технических условий:

Письмо от администрации городского поселения
«Город Амурск» № 01-20-7795 от 09.12.2020 г. «о
технических условиях подключения».

Объем водоотведения:

до 100 м³ в сутки

Точка присоединения к сетям
инженерно-технического
обеспечения:

Приемная камера станции механической очистки,
автодорога Омминская, 3 в зоне промышленных
предприятий III класса вредности, кад.
№27:18:0000002:3850

Существующий диаметр труб

Приемная камера открытого исполнения

Материал труб

железобетон

Максимальная нагрузка в точке подключения

данные отсутствуют

Глубина заложения трубы в точке подключения

уточнить в ходе проектирования

В целях обеспечения водоотведения проектируемого (реконструированного)
объекта необходимо:

1. Заключить договор на подключение проектируемого
(реконструированного) объекта к системам коммунальной инфраструктуры с
ресурсоснабжающей организацией.

2. В случае необходимости вынести с территории застройки
коммуникации ООО «СМО».

3. Разработка рабочего проекта осуществляется на основании Условий
подключения, которые являются приложением к договору подключения.

4. Плата за технологическое присоединение к сетям ООО «СМО» не
установлена.

5. Данные о тарифе на подключение отсутствуют.

8842-01-2
12

6. Срок подключения объекта к сетям водоотведения 18 месяцев от даты заключения договора о подключении, если иные сроки не предусмотрены условиями договора о подключении.

Срок действия технических условий – 3 (три) года с даты выдачи.

Генеральный директор



А.В. Липатов

Исп. Сирош Роман Николаевич.
99-6-25, 8-914-425-52-03

**ДГК**

Комсомольские тепловые сети

Акционерное общество
«Дальневосточная генерирующая компания»
Структурное подразделение
«Комсомольские тепловые сети»
ул. Пендрин, 6, г. Комсомольск-на-Амуре
Российская Федерация, 681013
т.: +7(4217)20-01-59, ф: +7(4217)20-01-29
prizemnaya-kts@dvgk.ru, www.dvgk.ru

от 15.11.2020 № 5045

на № 01-20-7795 от 09.12.2020г.

Главе

Администрации Городского поселения
«Город Амурск»
Черницыной К.К.

Уважаемая Кристина Константиновна!

В ответ на запрос №01-20-7795 от 09.11.2020г. о выдаче технических условий на подключение объекта капитального строительства «Тупик железнодорожный на станции Мылки», проектируемого на земельном участке с кадастровым номером 27:18:0000001:346, сообщаем следующее.

Согласно п.3 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 №787 "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", подключение к системе теплоснабжения возможно при условии, если объект находится в радиусе эффективного теплоснабжения.


Радиус эффективного теплоснабжения рассматривается как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Объект капитального строительства, проектируемый на земельном участке с кадастровым номером 27:18:0000001:346, находится в удаленности от разводящих сетей, то есть вне радиуса эффективного теплоснабжения.

Директор СП «КТС»

Ю.И.Рудой

исп. Кушниренко Л.Н. т.20-01-44





ДРСК

Хабаровские
электрические сети

АО «Дальневосточная
распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Аллея Труда ул., 10А, г. Комсомольск-на-Амуре,
681000, Российская Федерация

Телефон/факс: (4217) 54-12-37

doc@ses.khab.drsk.ru ; http://www.drsk.ru

15.12.2020 № 04-03-16/1833
на № 01-20-7795 от 09.12.2020

Администрация городского
поселения «Город Амурск»
Главе Черницыной К.К.

Эл. почта: gorod@mail.amursk.ru

Почтовый адрес: пр. Комсомольский,
д.2а, г. Амурск, Хабаровского края, 682640

О технологическом присоединении

Уважаемая Кристина Константиновна!

СП «Северные электрические сети» рассмотрело Ваше обращение о предоставлении информации о возможности электроснабжения проектируемых объектов «Тупик железнодорожный на станции Мылки» в г. Амурске, п/ст Мылки, кадастровые номера земельных участков 27:18:0000001:346 и 27:18:0000001:347.

Технологическое присоединение осуществляется на основании заключаемого договора на технологическое присоединение в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» № 861 от 27.12.2004г в актуальной редакции.

Возможность технологического присоединения определяется исходя из следующих параметров:

1. Максимальная мощность (кВт);
2. Уровень напряжения в точке присоединения (кВ);
3. Категория надежности энергопринимающего устройства;
4. Место расположения присоединяемого объекта.

Конкретные мероприятия для осуществления технологического присоединения проектируемого объекта могут быть определены только в рамках поданной заявки на осуществление технологического присоединения.

Согласно «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...» (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 в актуальной редакции) (далее – Правила) для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства

*Лобачев
Рос. Работы
15.12.2020*

Администрация городского
поселения «Город Амурск»
Общественный № 8954-01-20
15.12.2020

необходимого класса напряжения которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с пакетом документов, указанных в п.9 и п.10 Правил.

Согласно Правилам в случае, если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Информация о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания АО "ДРСК", включая присоединенные к данным центрам питания трансформаторные подстанции и распределительные пункты 10/6/0,4 кВ, располагается на официальном сайте АО «ДРСК» drsk.ru в разделе «клиентам – статистика по тех.присоединениям – Информация о наличии и объеме свободной мощности».

В непосредственной близости от границ земельных участков проектируемых объектов отсутствуют распределительные сети АО «ДРСК». Ближайшие распределительные сети АО «ДРСК» расположены на расстоянии ≈ 210 м от границ земельных участков проектируемых объектов.

Срок выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, срок действия ТУ определены в вышеуказанных Правилах и зависят от конкретных данных присоединяемого объекта. Размер платы за технологическое присоединение установлен уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, является одним из существенных условий договора об осуществлении технологического присоединения и зависит от конкретных данных присоединяемого объекта.

На основании вышеизложенного, необходимо определить максимальную мощность, уровень напряжения в точке присоединения, категорию надежности, и подать заявку, оформленную в соответствии с Правилами, в ближайшую сетевую организацию.

Директор

Н.В. Булах